

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа,
Артемовского городского округа УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Свердловской области

Предписание № 85/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8" Радунцевой Елене Аркадьевне.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «10» октября 2018 г. по «12» октября 2018 г. проведено обследование (проверка) заместителем главного государственного инспектора Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору Исаковым А. В., здания, помещений, территории МБОУ «СОШ №10», расположенного по адресу: 623794, Свердловская область, Артемовский р-н, п. Буланаш, ул. Комсомольская, 7.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «СОШ №8» Радунцевой Е. А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Устранить нарушение: В здании не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации помещения раздевалок спортивного зала.	п. 4 приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией". п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	10.01.2019	
2.	Устранить нарушение: Отсутствует световой оповещатель "Выход" над эвакуационным выходом 2го этажа (выход на открытую наружную пожарную лестницу).	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	10.01.2019	

	управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного государственного инспектора
Режевского района, Артемовского района по пожарному надзору
Исаков Андрей Владимирович




(подпись)

«12» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

√
(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«12» октября 2018 г.